



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Архангельской области**

ул. Гайдара, д. 24, г. Архангельск, 163000
тел.: (8182) 200569; факс: (8182) 652783 e-mail: arkh@29.rospotrebnadzor.ru

Котласский территориальный отдел

Ул. Невского, д.35, г.Котлас, Архангельская область, 165300, тел./факс (81837) 5-21-27, E-mail: kotlas@29.rospotrebnadzor.ru; www.29.rospotrebnadzor.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 29 октября 2024 года № 133/1464**

г. Котлас, ул. Невского, д.35 Архангельская область
(место выдачи предписания)

Главный специалист-эксперт Котласского территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Архангельской области

(должность лица, составившего предписание)

Бурлакова Светлана Геннадьевна
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита, проведенного в соответствии с пунктом 11(4)
постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании уведомления о проведении профилактического визита от 27.09.2024
№04/1464 в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №54 «Семицветик», сокращенное наименование МДОУ «Детский сад № 54
«Семицветик», ОГРН 1022901024673, ИНН 2904009360, адрес юридического лица:
Архангельская, р-н Котласский, г. Котлас, рп Вычегодский, ул. Энгельса, д 67А.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявил следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия
населения:

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» (ст.ст. 2, 11, 17, 28, 35, ч. 3 ст. 39);

СП 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020
года № 28 (п.п. 1.5, 1.12, 2.3.3, 2.5.2, 2.5.3, 2.4.6.1, 2.4.6.2, 2.7.4, 2.11.4, 3.1.7.)

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 года № 32 (п.п. 2.9, п.п. 8.1.4, 8.1.3, таблицы № 3 приложения № 9; таблица №3 приложения №10; таблицы 3 приложения № 7)

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 (таблицы 6.18 раздела VI, таблицы 3.5 раздела III), а именно:

По адресу места осуществления деятельности: Архангельская область, р-н Котласский, г. Котлас, рп Вычегодский, ул. Ленина, д.60:

1. В нарушение требований п.п. 1.12, 2.4.6.2 СП 2.4.3648–2020, п.п. 2.9, 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685–21 помещения для приготовления пищи не оборудованы технологическим и моечным оборудованием в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции не обеспечено выделение моечной ванны для повторной обработки не подлежащих термической обработке зелени, овощей (свежие помидоры, огурцы) и фруктов - используется моечная ванна для обработки сырых овощей - по данному нарушению выдано ранее предписание от 31.01.2022 года № 01/30/ 2022 со сроком исполнения до 01.09.2024 года (не исполнено).

По адресу места осуществления деятельности: Архангельская область, р-н Котласский, г. Котлас, рп Вычегодский, ул. Энгельса, д. 67А:

2. В нарушение требований п. 2.4.11 СП 2.4.3648–2020 санитарно-техническое оборудование туалетных имеет дефекты, а именно, нарушено эмалевое покрытие (сколы, трещины) душевых поддонов для подмывания детей, установленных в туалетных 5 групповых - по данным нарушениям выдано ранее предписание от 31.01.2022 года № 01/30/ 2022 со сроком исполнения до 01.09.2024 года (нарушение не устранено).
3. В нарушение требований п. 2.5.2 СП 2.4.3648–2020 полы имеют дефекты и повреждения – линолеум имеет дыры, заплатки, неровности, а именно, в помещениях спальня, игровая всех групповых (6 групп); нарушена целостность отделки (частично сколы, трещины, отсутствие плитки) напольных подиумов, на которые установлены душевые поддоны для подмывания детей в туалетных 5 групповых, что не позволяет проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств - по данным нарушениям выдано ранее предписание от 31.01.2022 года № 01/30/ 2022 со сроком исполнения до 01.09.2024 года (нарушение не устранено).
4. В нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648–2020 стены и потолки помещений имеют дефекты и повреждения отделки - нарушена целостность покрытия стен, потолка (частичное отслоение и отсутствие краски, побелки), а именно, в помещениях спальня, игровая всех групповых (6 групп); кроме того, отмечены следы протеканий и признаки поражений грибком стен (наружные на теневую северную сторону), потолка в помещениях спальня, игровая групповых на II этаже - по данным нарушениям выдано ранее предписание от 31.01.2022 года № 01/30/ 2022 со сроком исполнения до 01.09.2024 года (нарушение не устранено).
5. В нарушение требований п. 2.7.4 СП 2.4.3648–2020 помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, дополнительно не обеспечены местной системой вытяжной вентиляции помещения прачечной, моечной кухонной посуды - по данному нарушению выдано ранее предписание от 31.01.2022 года № 01/30/ 2022 со сроком исполнения до 01.09.2024 года (нарушение не устранено).
6. В нарушение требований п. 2.11.4 СП 2.4.3648–2020 для технических целей в туалетных помещениях не установлен отдельный водопроводный кран, - во всех

групповых (6 групп) - по данному нарушению выдано ранее предписание от 31.01.2022 года № 01/30/ 2022 со сроком исполнения до 01.09.2024 года (нарушение не устранено).

7. В нарушение требований п. 3.1.7 СП 2.4.3648–2020 туалеты для детей раннего возраста не оборудованы сливом для обработки горшков; в старших и подготовительных группах туалетные комнаты не оборудованы кабинками отдельно для мальчиков и девочек - по данному нарушению выдано ранее предписание от 31.01.2022 года № 01/30/ 2022 со сроком исполнения до 01.09.2024 года (нарушение не устранено).
8. В нарушение требований п.п. 1.12, 2.3.3, 2.4.6.1, 2.4.6.2 СП 2.4.3648–2020, п.п. 2.5, 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685–21 помещение и оборудование, используемое для приготовления пищи не обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды - в горячем цехе проводится обработка сырья, в сырьевом цехе проводится мытье кухонной посуды. Отсутствует моечная ванна для повторной обработки овощей, не подлежащих термической обработки, зелени и фруктов - по данному нарушению выдано ранее предписание от 31.01.2022 года № 01/30/ 2022 со сроком исполнения до 01.09.2024 года (нарушение не устранено).

Предписываю:

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №54 «Семицветик», сокращенное наименование МДОУ «Детский сад № 54 «Семицветик», ОГРН 1022901024673, ИНН 2904009360, адрес юридического лица: Архангельская, р-н Котласский, г. Котлас, рп Вычегодский, ул. Энгельса, д 67А.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

прекратить выявленные нарушения путем выполнения следующих требований:

По адресу места осуществления деятельности: Архангельская область, р-н Котласский, г. Котлас, рп Вычегодский, ул. Ленина, д.60:

1. На пищеблоке обеспечить выделение моечной ванны для повторной обработки не подлежащих термической обработке, зелени, овощей (свежие помидоры, огурцы) и фруктов

По адресу места осуществления деятельности: Архангельская область, р-н Котласский, г. Котлас, рп Вычегодский, ул. Энгельса, д. 67А:

2. Обеспечить установку санитарно – технического оборудования туалетных - душевые поддоны - пяти групп без дефектов, сколов(провести замену).
3. Устранить дефекты во внутренней отделке – полы, в помещениях спальни, игровая всех групповых (6 групп); обеспечить целостность отделки напольных подиумов, на которые установлены душевые поддоны для подмывания детей в туалетных 5 групповых; стены и потолки помещений, в помещениях спален, игровых всех групповых (6 групп).
4. Устранить следы протеканий и признаки поражений грибом стен (наружные на теневую северную сторону), потолка в помещениях спальни, игровая групповых на II этаже;
5. Оборудовать местной системой вытяжной вентиляции помещения прачечной, моечной кухонной посуды.
6. Оборудовать отдельный водопроводный кран для технических целей в туалетных помещениях во всех групповых (6 групп).
7. Оборудовать туалеты для детей раннего возраста сливом для обработки горшков. В старших и подготовительных группах туалетные комнаты оборудовать кабинки отдельно для мальчиков и девочек

8. На пищеблоке обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды - выделение моечной ванны для повторной обработки не подлежащих термической обработке, зелени, овощей (свежие помидоры, огурцы) и фруктов; проведение обработки сырья в сырьевом цехе; проведение обработки кухонной посуды в горячем цехе.

В срок до «01» сентября 2026 года

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №54 «Семицветик», сокращенное наименование МДОУ «Детский сад № 54 «Семицветик», ОГРН 1022901024673, ИНН 2904009360, адрес юридического лица: Архангельская, р-н Котласский, г. Котлас, рп Вычегодский, ул. Энгельса, д 67А.

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Архангельской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист – эксперт

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Бурлакова С.Г.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)

« 29 » 10 2024 г.



(подпись)



(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: